

Torleif Torgersen
Nerviksveien 4
7300 ORKANGER

Saksnummer	41111
Pinkode	8743
Dokumentdato	21.06.2022
Kontrolldato	09.06.2022
Målnummer	17359
Inspektør	Amund Skorild
Nettkunde	Torleif Torgersen

Sak avsluttet

Avsluttet tilsynssak

Vi viser til kontroll av deres elektriske anlegg utført den 09.06.2022 i Nerviksveien 4, etasje 1, 7300 ORKANGER.

Vi har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding om at avvik er utbedret. Saken er nå avsluttet.

Spørsmål kan rettes Gunnar Kimo på gunnar.kimo@nettselskapet.as eller telefon 911 41 211 mellom 08:00 og 15:00. Eventuelt kan DLE kontaktes på dle@nettselskapet.as. Husk å oppgi saksnummer 41111.

Med vennlig hilsen
Nettselskapet AS

Gunnar Kimo
Tilsynsleder

SLUTTKONTROLL / SAMSVARERKLÆRING

Garantidokument må oppbevares for kontroll

Arbeidsbeskrivelse

Elektroarbeidene omfattes av:

☐ Nyanlegg ☐ Inntak ☐ Utvidelse ☐ Endring ☐ Fordeling ☐ Installasjon ☒ Annet

Hvis annet:

Utbedring mangler etter elkontroll

Beskrivelse av arbeidet:

Utbedring av mangler etter elkontroll. Byttet 15 u jordet stikk til jordet stikk. Byttet jordfeilbryter i skap.

Risikovurdering HMS:

Arbeid på spenningsløst anlegg.

Risikovurdering teknisk:

Kategori:

Kommentar:

Sluttkontroll

Netttype:

Inntakskabel type:

Forlegning:

Antall faser tilkoblet:

Fasespenning

L1 (V)	L2 (V)	L3 (V)

O.B.

Overbelastningsvern	Type	Str (A)	Inst

K.V.

Kortslutningsvern	Type	Str (A)	Inst

Fordeling

- ☐ Utjevningsforbindelser
 ☐ Kontrollert
 ☐ Merket
- ☐ PEN-ledere merket
 ☐ PE-ledere merket
 ☐ N-ledere merket

Utstyr og vern merket

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Vern innsatt og kontrollert

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Kursfortegnelser oppsatt/rettet

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Systemspenning merket

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Bruksanvisning jordfeilbryter oppsatt/levert

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Andre bruksanvisninger oppsatt/levert

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Kabelinnføringer og skap tett

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Tilkoblinger kontrollert

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Rengjøring skap/tavle

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Visuell kontroll utført

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

IP-grad, berøringssikkerhet og krypspenningsavstand kontrollert

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Kabel og ledningsføringer kontrollert

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Funksjonsprøve utført

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

AL-tilkoblinger innsatt med fett og børstet

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

AL-tilkoblinger trekt til med riktig moment

☐ Ja
 ☐ Nei
 ☐ Ikke aktuelt

Målinger

- ☒ Jordfeilbryter 30 mA
 ☐ Måling utført
 ☒ Testet

mA

ms

☐ Jordefeilbryter 100/300mA ☐ Måling utført ☐ Testet

mA

ms

☒ Jordelektrode ☒ Kontrollert ☐ Merket

Målt verdi for kontinuitet(Ohm):

Ik min, målt verdi:	B aut.:	C aut.:

Isolasjonsmotstand

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Måleverdi:

Installasjon

Kabler og ledn. avsl. forskriftsmessig

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Kabellengder iht. beregninger/tabeller

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Polaritetskontroll utført

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Gjennomføringer i bygningsdeler tettet

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Vern innstilt og kontrollert (motorvern, følere, termostater etc.)

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Installasjonsanvisninger fulgt

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Alt nytt utstyr funksjonsprøvd

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Installasjonsbevis for varmeanlegg utfyllt

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Brannetting i brannskiller foretatt

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Alt utstyr installert på denne ordre er CE-merket

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Skjult varme installert

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Skjult varme installert

Installasjon

Det er installert skjulte transformatorer

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Det er tegnet oversikt skjulte transformatorer

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Generelt

Relevante opplysninger gitt til kunde

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Materielliste ført

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Utstyr levert av kunde/andre er tilkoblet

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Opprydding og rengjøring utført

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

EE-avfall håndtert forskriftsmessig

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Spenning påsatt kurser til viktige forbrukere

☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Dører låst og nøkler levert

☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikke aktuelt

Samsvarserklæring

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskriftenes kapittel V.

Planlegging og utførelse iht. forskrift/norm

NEK 400:2018


samt gjeldende monteringsanvisninger. Kvaliteten av utførelsen kontrolleres ut fra dette kontrollskjema. Dokumentasjon iht. §12 er overlevert eier av anlegget.

Annet:

Ansvarlig montør

Dato:

22.06.22

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sondre', with a stylized, elongated final stroke.