

notat

Abbedissen Taksering AS

Til: Aktiv Voss AS v/ Vegard Fjose
Fra: Ken Abbedissen, Takstmann
Kopi:
Dato: 13.03.2024
SV: Gullfjordungsvegen 5

Kommentarer: Kontroll av garasje

Det er 13.03.2024 utført kontroll av skeivheiter i garasje og det er utført målinger med laser i av gavlvegg mot øst.

Denne er målt til å vere 6 cm utav lodd

Årsak:

Jordtrykk mot bakvegg som og kan ha blitt forsterka av frost gjennom vinteren

Konklusjon:

Garasje stå for total renovering