

Samsvarserklæring

Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen ARILD RISTESUND AUTORISERT INSTALLATØR

04.03.2025 00:00:00

Side 1/2

Elektroinstallatør		Oppdragsgiver (kunde)	
Firma/Navn:	ARILD RISTESUND AUTORISERT INSTALLATØR	Firma/Navn:	Leif Drugli
Kontaktperson:	Arild Ristesund	Kontaktperson:	
Adresse:	HEGGØYA 20	Adresse:	Gammelveien 1D
Postnr/sted:	7334 STORÅS	Postnr/sted:	7336 MELDAL
Telefon:		Telefon:	
E-post:	arild.ristesund54@outlook.com	E-post:	

Ordre			
Ordrenummer:	20732	Kundenummer	11093

Anleggsadresse	

Anlegg - Kontaktperson	
Eier	
Drugli	

Rapportens omfang		
Endring	Måler nr:	
Utført iht: NEK 400	2022	
Type anlegg, Utg, Beskr:	Leilighet.	

Arb. Beskrivelse: Lagt ny kurs med fast tilkobling til vv.bereder etter at det har vært varmgang i ledninger og koblingsklemmer til vv.bereder.

Installasjonen ble utført i perioden 21.02.2022 - 23.02.2022

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Kundens signatur	Installatør/bemyndiget person:
	 Arild Ristesund

