

Ordrenummer	Dato	Kundenummer
20732	04.03.2025	11093

Kunde

Leif Drugli

Gammelveien 1D

7336 MELDAL

Leveringsadresse

Kundens ordrenummer	Prosjekt
Kontaktperson (ID)	
Vår referanse	Arild Ristesund
Ordredato	03.03.2025
Beskrivelse	El.Installasjon.

Sluttkontroll

Overskrift	Informasjon	Dato	Navn
Rapportens omfang	Anleggsdel	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Kommentar	Sluttkontroll etter installasjon av ny kurs til vv.bereder. Sluttkontroll utført 23.02.2022	03.03.2025	Arild Ristesund
Visuell kontroll			
Er utstyr montert i henhold til monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevet?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er kabler og utstyr betryggende festet?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	Ikke aktuell	03.03.2025	Arild Ristesund
Er kabelverrsnitt valgt riktig med hensyn till spenningsfall og strømføringsevne?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er effektbrytere/motorvernbrytere riktig justert?	Ikke aktuell	03.03.2025	Arild Ristesund

ARILD RISTESUND AUTORISERT INSTALLATØR

Ordrenummer	Dato	Kundenummer
20732	04.03.2025	11093

Kunde

Leif Drugli

Gammelveien 1D

Leveringsadresse

7336 MELDAL

Sluttkontroll			
Overskrift	Informasjon	Dato	Navn
Er jordfeilsbrytere riktig valgt i forhold til type og utløssstrøm?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det valgt nødvendig utstyr for frakobling, sikkerhetsbryter og nødstop?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er anlegget tilstrekkelig merket?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er alle tilkoblinger riktig utført?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er skjult varme dokumentert og eier informert?	Ikke aktuell	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det montert nødvendig overspenningsvern?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Kommentar			
Måling/prøving			
Er kontinuitet i beskyttelseleder og utjevningforbindelser målt og funnet i orden?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Kommentar			
Verdi	0,10	03.03.2025	Arild Ristesund
Er Isolationsjonsmåling utført og funnet i orden?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
verdi	100,00	03.03.2025	Arild Ristesund

ARILD RISTESUND AUTORISERT INSTALLATØR

Ordrenummer	Dato	Kundenummer
20732	04.03.2025	11093

Kunde
Leif Drugli
Gammelveien 1D

Leveringsadresse

7336 MELDAL

Sluttkontroll			
Overskrift	Informasjon	Dato	Navn
Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Metode	Beregnet	03.03.2025	Arild Ristesund
Verdi	130,00	03.03.2025	Arild Ristesund
Er del kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det målt åtskillelse ved SELV- og PELV-kretsar?	Ikke aktuell	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det kontrollert spenningsfall?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Verdi		03.03.2025	Arild Ristesund
Er anlegget funksjonstestet?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er det foretatt polaritetskontroll?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Generelt			
Er sikringskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er vinduer lukket, dører låst og nyklar levert tilbake til eier?	Ja	03.03.2025	Arild Ristesund
Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappe?	Ikke aktuell	03.03.2025	Arild Ristesund

Kundens signatur

Installatør/bemyndiget person:

A.R.

Arild Ristesund

ARILD RISTESUND AUTORISERT INSTALLATØR

Kunde
Leif Drugli
Gammelveien 1D

7336 MELDAL

Sjekkliste

Side 4/5

Ordrenummer	Dato	Kundenummer
20732	04.03.2025	11093

Leveringsadresse

**ARILD RISTESUND AUTORISERT
INSTALLATØR**

HEGGØYA 20
7334 STORÅS

Organisasjonsnummer 982235847
Momsregistreringsnummer NO982235847MVA

Telefonnummer

Faksnummer

Epostadresse arild.ristesund54@outlook.com

Hjemmeside

