

Kunde (#10229019) WILLY SUNDLI	Firma Caverion	Ordrenummer 38038297
Adresse Ljåmovegen 48 7320	Ordreansvarlig Wikan Jens Olav	Kontrakt nummer
Kundens kontaktperson Willy Sundli	Utførende tekniker Kjell Jørund Lian	Besøksdato 13.05.2025 - 13.05.2025
	System/anlegg Elkontroll bolig	Innkjøpsordrenummer

Kommentarer:

Kontrollpunkt



Anleggsbeskrivelse

Anleggsadresse | **Ljåmovegen 48 7320 Fannrem**

Type anlegg ? | **Bolighus**

Annet | **Feb 91**

Byggeår | **1996**



Måling/prøving - Isolasjonsresistensen på installasjonen

Kommentarer: Samleskinne sikringsskap

Verdi | **70 Mohm**



Måling/prøving - Temperatur/Varmgang i fordeling

Kommentarer: Termografering er utført. Alt normalt. L1 26A- L2 31A- L3 33A

Verdi | **Ok**



Måling/prøving - Kontinuitet i jordledninger og utjevninger

Kommentarer: Måling av alle jordete kurser ,stikkontakter,vannrør og jordete lysarmaturer

Verdi | **Høyeste verdi 0,18 ohm**



Måling/prøving - Jordfeilbryter/jordfeilvarsler/utkobling/lyd

Kommentarer: Jordfeilbrytere er testet med testknapp. Jordfeilvarsler er testet med testknapp.

Verdi | **Testet med testknapp Ok**



Måling/prøving - Automatisk utkobling

Kommentarer: Ik2pmin matepunkt automatsikringer 467A Ik2pmin matepunkt jfaut 935A

Verdi | **Målt verdi. 1230 A**

✓ **Måling/prøving - Andre målinger**

Kommentarer: Leksjestrømmåling på målersløyfe.

Verdi | **7,76mA**

✓ **Sikringsskap - Tilgjengelig for ettersyn**

✓ **Sikringsskap - Merking av kurser og utstyr**

✓ **Sikringsskap - Defekt utstyr, bunnskruer, sikringsautomater/elementer og rengjøring**

✓ **Sikringsskap - Forhold mellom kabler og vern**

✓ **Sikringsskap - Utstyrets kapslingsgrad**

✓ **Sikringsskap - Kabelinnføringer**

✓ **Sikringsskap - Tilkoblinger og varmgang**

Kommentarer: Termografering utført alt normalt

✓ **Sikringsskap - Overspenningsvern**

Kommentarer: Ikke krav i 1996

✓ **Jording - Hovedjord tilkoblet**

✓ **Jording - Tilleggsutjevningsforbindelser**

✓ **Jording - Jording av stikkontakter og utstyr**

Kommentarer: Høyeste verdi 0,21 ohm

✓ **Installasjon - Varmgang**

✓ **Installasjon - Utstyrets kapslingsgrad**

✓ **Installasjon - Utstyr montert ihht monteringsanvisninger**

✓ **Installasjon - Kabler, ledninger og bevegelige ledninger**

✓ **Installasjon - Belysningsanlegg**

Kommentarer: Det anbefales å skifte downlights på kjøkken til led

✓ **Installasjon - Varmeanlegg**

✓ **Dokumentasjon**

Kommentarer: Det var ikke krav til samvarserklæring når huset ble bygd

✓ **Generell betraktning**

Kommentarer: Anlegget er i god stand etter alder

✓ **Brannvern - Brannslukningsutstyr og rømningsveier**

✓ **Brannvern - Brannvarslinganlegg**

Kommentarer: Meldere testet med tesknapp.

✓ **Informasjon - Eier/brukers ansvar**

✓ **Informasjon - Samsvarserklæring og dokumentasjon**

Kommentarer: Ikke krav til dette når huset var bygd

✓ **Informasjon - Belysning og varme**

✓ **Informasjon - Kabler og skjøteledninger**

✓ **Informasjon - Spesielle hensyn i barnerom**

✓ **Informasjon - Forsvarlig bruk av forbruksapparater**

✓ **Informasjon - Overspenningsvern**

✓ **Informasjon - Jordfeilbryter**

✓ **Informasjon - Batteribytte røykvarsler**

✓ **Sertifikat**

Kommentarer: Gyldig fra 29.05.2024 til 05.06.2029

Sertifikatnr. | **DNV-NN-20147**

Tilleggsinformasjon

Basert på Nelfo versjon 5.0

Caverion Norge AS


Org.nr.: NO959069743MVA Foretaksregisteret

Besøksadresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo

Postadresse: Pb. 6260 Etterstad, 0603 Oslo

Tlf.: 22 87 40 00

E-post: info.no@caverion.com



Caverion Norge AS er foretakssertifisert etter NEK 405-4 som kontrollforetak. Våre

kontrollører er sertifisert etter NEK 405-1 Elektrotermografi og NEK 405-2

Brannforebyggende Elkontroll bolig.

En betydelig del av bygningsbranner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Et viktig tiltak for å forebygge slike branner er godt vedlikehold og ettersyn. Eier er pliktig til å vedlikeholde det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Dersom eier supplerer sin vedlikeholdsplikt til også å omfatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegget, vil eventuelle feil på anlegget kunne oppdages tidlig. Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann.

I forbindelse med en profesjonell kontroll vil eier orienteres om farer ved elektrisitet og dermed også forebygge feil bruk av elektrisk utstyr. Bruk av et kontrollforetak med kvalifisert personell sikrer kontroll av god kvalitet.

Kontroll av elektriske anlegg kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske anlegg, leveransekontroll på vegne av byggherrer, brannforebyggende elkontroll bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

Kontroll av elektriske anlegg som en tjeneste i markedet må ikke forveksles med den lovpålagte myndighetskontrollen som utføres.

Rapporten oppfyller krav i NEK 405-2:8.4. Krav om innhold i rapport til oppdragsgiver.

Denne kontrollen er en del av FG- kontroll og er en del av en fullstendig EI- kontroll (Næring).

Signatur

Kjell Jørund Lian

13.05.2025

Digital signering