



Dokumentasjon av det elektriske anlegget

Erklæring om samsvar i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

OPPDRAKSGIVER/KUNDE

Firma/Navn	SILJE OLSEN
Kontaktperson	
Adresse	TØFTVEIEN 17
Postboks	
Postnr/Sted	7336, MELDAL
Telefon	48035130
Epost	silje_olsen@msn.com
Kundenr	121908

ANLEGGSadRESSE

Firma/Navn	Silje Olsen
Adresse	Tøftveien 17
Postnr/Sted	7336, Meldal
Husnr/Bokstav	
Boligmappe-Id	\$(Boligmappe_ID)

ORDREOPPLYSNINGER

Ordrenummer	Påbegynt dato	Avsluttet dato/ Planlagt ferdig
3998	26/08/2025 08:00 - 16:00	17.10.25

UTARBEIDET AV

Firma	Svorka Installasjon AS
Kontaktperson	
Adresse	Lykkjavegen 1, 6657, RINDAL
Postnr/Sted	6657, RINDAL
Telefon	97912222
Epost	elektriker@svorka.no
Organisasjonsnummer	NO961580722MVA

ANLEGGSBESKRIVELSE

☐ Nyanlegg ☐ Utvidelse ☒ Endring

Måler nr:
Ingen

Utført i henhold til:

☒ NEK 400 (Angi utgave):

☒ Prosjektering

☒ Utførelse

Utgave (NEK 400)
2022

Type installasjon
Bolighus

☐ Annet

Norm (Annet)
Ingen

BESKRIVELSE/KOMMENTAR

1. satt opp hovedbryter i fordeling2. Ny tilførsel til soverom er lagt med 2,5mm3. innkledd åpent anlegg er frakoblet og nytt åpent anlegg er montert4. ny koblingsboks er montert og kabler er byttet5. innkledd åpent anlegg er frakoblet og nytt åpent anlegg er montert6. Nye stikk er montert på stue og jording er tilkoblet7. innkledd åpent anlegg er frakoblet og nytt åpent anlegg er montert8. stikk er fjernet9. installasjonen er gjennomgått og utbedret10. målt berøringsspenning er 26V11. jordet stikk er byttet til ujordet stikk12. kabel er fjernet13. anlegget uten spenning er fjernet14. 2polt bryter er montert på utelys

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriskelavspenningsanlegg. Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert informasjon. Erklæring om samsvar er et verdipapir og en garanti for at installasjonen er bygget etter gjeldende regelverk.

FAGLIG ANSVARLIG / BEMYNDIGET PERSON

Dato
17.10.25

Signatur
Øyvind Klock



Elektriske installasjons- og reparasjonsarbeid skal utføres av fagfolk. Henvend deg til en registrert installatør.

Det er kun enkle ting man har lov til å gjøre selv, så som å skifte støpsel, henge opp lampe som ikke er en del av den faste installasjonen, montere og skifte varmeovn som leveres med støpsel.

Gode råd

Hold gardiner vekk fra elektriskeovner

Unngå koblingsklyser

Bruk aldri sterkere pære enn lampene godkjent for

Tørk ikke tøy på elektriske ovner

Bruk kun godkjent utstyr

Legg ikke skjøteledninger gjennomdøråpninger

Unngå lange skjøteledninger

Ikke utfør arbeid som krever fagkompetanse

Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk

Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning

Slå av TV-apparatet med av/påknappen